

## Veröffentlichungen nach StromNEV

### Strukturmerkmale (27 Abs. 2) Bezugsjahr 2014

§27 (2) Nr. 1	Stromkreislänge			
	-MSP Kabel			117,8 km
	-MSP Freileitung			9,2 km
	-NSP Kabel			476,3 km
	-NSP Freileitung			32,9 km
§27 (2) Nr. 2	Installierte Leistung MS/NS			80.105 kVA
§27 (2) Nr. 3	Entnommene Jahresarbeit			
	-MSP			164.047.866 kWh
	-MS/NS			23.377.701 kWh
	-NS			59.847.410 kWh
§27 (2) Nr. 4	Anzahl der Entnahmestellen			
	-MSP			26
	-NS			7.056
§27 (2) Nr. 5	Einwohnerzahl im Netzgebiet			30.497
§27 (2) Nr. 6	Versorgte Fläche des Netzgebietes			14,21 km <sup>2</sup>
§27 (2) Nr. 7	Geographische Fläche des Netzgebietes			75,65 km <sup>2</sup>
Verluste (§10 Abs. 2 StromNEV und §17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV)				
		MSP	MS/NS	NSP
§10 (2)	Durchschnittsverluste	0,62%	0,69%	1,92%
§17 (2) Nr. 2	Menge der Verlustenergie	1.475.194 kWh	533.565 kWh	1.146.520 kWh
§17 (2) Nr. 7	Gesamtverluste			3.155.279 kWh 1,27 %
	Kosten der Verlustenergie			148.645,19 €
	Durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie			47,11 €/MWh