

Veröffentlichungen nach StromNEV

Bezugsjahr 2015

§27 (2) Nr. 1	Stromkreislänge			
	-MSP Kabel			125,4 km
	-MSP Freileitung			6,2 km
	-NSP Kabel			492,6 km
	-NSP Freileitung			29,4 km
§27 (2) Nr. 2	Installierte Leistung MS/NS			79.690 kVA
§27 (2) Nr. 3	Entnommene Jahresarbeit			
	-MSP			162.820.983 kWh
	-MS/NS			22.546.432 kWh
	-NS			59.557.431 kWh
§27 (2) Nr. 4	Anzahl der Entnahmestellen			
	-MSP			22
	-NS			7.171
§27 (2) Nr. 5	Einwohnerzahl im Netzgebiet			31.180
§27 (2) Nr. 6	Versorgte Fläche des Netzgebietes			14,21 km²
§27 (2) Nr. 7	Geographische Fläche des Netzgebietes			75,65 km²
§10 (2)		MSP	MS/NS	NSP
	Durchschnittsverluste	0,62%	0,69%	2,14%
	Menge der Verlustenergie	1.464.033 kWh	522.699 kWh	1.272.493 kWh
	Gesamtverluste			3.259.196 kWh 1,31 %
	Kosten der Verlustenergie			169.823,65 €
Durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie				52,10 €/MWh