

## Veröffentlichungen nach StromNZV



Bezugsjahr 2015

<b>§17 (2) Nr. 1</b>	Jahreshöchstlast			<b>41.488 kW</b>
<b>§17 (2) Nr. 2</b>	Netzverluste			<b>3.259.196 kWh</b>
<b>§17 (2) Nr. 3</b>	Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden			<b>15.670 kW</b>
<b>§17 (2) Nr. 4</b>	Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden			<b>11.561 kW</b>
<b>§17 (2) Nr. 5</b>	Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene			<b>40.490 kW</b>
	Bezug aus der vorgelagerten Netzebene			<b>221.475.653 kWh</b>
<b>§17 (2) Nr. 6</b>	Summe aller Einspeisungen Mittelspannung			<b>14.658.781 kWh</b>
	Summe aller Einspeisungen Umspannung MS/NS			<b>3.899.626 kWh</b>
	Summe aller Einspeisungen Niederspannung			<b>8.149.981 kWh</b>
<b>§17 (2) Nr. 2</b>		<b>MSP</b>	<b>MS/NS</b>	<b>NSP</b>
	Durchschnittsverluste	0,62%	0,69%	2,14%
	Menge der Verlustenergie	1.464.033 kWh	522.699 kWh	1.272.493 kWh
<b>§17 (2) Nr. 7</b>	Gesamtverluste			3.259.196 kWh
				1,31 %
	Kosten der Verlustenergie			169.823,65 €
<b>Durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie</b>				52,10 €/MWh