

## Veröffentlichungen nach StromNZV



### Bezugsjahr 2016

<b>§17 (2) Nr. 1</b>	Jahreshöchstlast				<b>40.040 kW</b>
<b>§17 (2) Nr. 2</b>	Netzverluste				<b>5.121.500 kWh</b>
<b>§17 (2) Nr. 3</b>	Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden				<b>15.670 kW</b>
<b>§17 (2) Nr. 4</b>	Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden				<b>11.561 kW</b>
<b>§17 (2) Nr. 5</b>	Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene				<b>38.768 kW</b>
	Bezug aus der vorgelagerten Netzebene				<b>223.394.800 kWh</b>
<b>§17 (2) Nr. 6</b>	Summe aller Einspeisungen Mittelspannung				<b>18.019.938 kWh</b>
	Summe aller Einspeisungen Umspannung MS/NS				<b>4.027.035 kWh</b>
	Summe aller Einspeisungen Niederspannung				<b>8.874.522 kWh</b>
<b>§17 (2) Nr. 2</b>		<b>MSP</b>	<b>MS/NS</b>	<b>NSP</b>	
	Durchschnittsverluste	0,5 %	1,4 %	4,55 %	
	Menge der Verlustenergie	1.207.074 kWh	1.070.975 kWh	2.843.452 kWh	
<b>§17 (2) Nr. 7</b>	Gesamtverluste				<b>5.121.500 kWh</b> <b>2,01 %</b>
	Kosten der Verlustenergie				<b>201.991,96 €</b>
	<b>Durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie</b>				<b>39,44 €/MWh</b>